

Congrier, le 30 Septembre 2019

## CERTIFICAT DE CONFORMITE

La Société DIRICKX INDUSTRIES certifie que les produits référencés ci-dessous sont fabriqués en conformité aux Normes suivantes :


⇒ **Garde-corps à Potelets :**

**- Références EXALT® et myMIX®**

- ⇒ **Tests réalisés au CSTB suivant la norme NF P01-013** : 1988 Essais des garde-corps - Méthodes et critères.
- Essai statique horizontal vers l'extérieur
  - Essai statique horizontal vers l'intérieur
  - Essai statique vertical (sous condition)
  - Essais dynamiques (chocs) M50/600 J
- ⇒ **Conformité à la norme NF P01-012** : 1988 Dimensions des garde-corps - Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier.
- ⇒ Pour les essais statiques, les charges à appliquer ont été déterminées à partir de la charge d'exploitation (NF EN 1991-1-1, son Annexe Nationale NF P 06-111-2 et son amendement NF P 06-111-2/A1) : **Catégories C2, C3, C4 et D 1,00 kN/m**

⇒ **Rapport d'essais CSTB : N° FaCeT 19-0107-26081267**

**Esteban CORRE**  
**Responsable QSE DIRICKX France**



Congrier, 30 September 2019

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

DIRICKX INDUSTRIES certifies that the products listed below are manufactured in accordance with the following Standards:

⇒ **Guardrail with Bollards :**

**- EXALT® and myMIX® models**

⇒ **Tests performed at the CSTB in accordance with standard NF P01-013: 1988**  
Test of guardrails - Methods and criteria.

- Horizontal static test towards the outside
- Horizontal static test towards the inside
- Vertical static test (subject to conditions)
- Dynamic tests (impacts) M50/600 J


⇒ **Compliance with standard NF P01-012: 1988** Guardrail dimensions - Safety rules relating to the dimensions of handrails and stair ramps.

⇒ For the static tests, the loads to be applied were determined from the operating load (NF EN 1991-1-1, its National Annex NF P 06-111-2 and its amendment NF P 06-111-2/A1): **Categories C2, C3, C4 and D 1.00 kN/m**

⇒ **CSTB Test report No. : FaCeT 19-0107-26081267**

**Esteban Corre**

**Quality and Safety Environment Manager DIRICKX France**



**DIRICKX INDUSTRIES** – 53800 CONGRIER – France – Tél. (33) 02 43 09 38 38 – Fax (33) 02 43 09 38 99  
– <http://www.dirickx.fr> – e-mail : [info@dirickx.com](mailto:info@dirickx.com)

s.a.s. au capital de 2 400 000 € – RCS LAVAL B 403 033 699 – Code APE 287 E – Siren 403 033 699 – TVA FR 86 403 033 699 – TC LAVAL

FILIALE DE DIRICKX GROUPE AU CAPITAL DE 9 009 504 €

FRANCE - GRANDE-BRETAGNE - SLOVAQUIE - REPUBLIQUE TCHEQUE - SLOVENIE - HONGRIE - CHINE - BELGIQUE